

Łomża, dnia 25 października 2017r.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Łomży  
18-430 Łomża, ul. Ks. Janusza 11  
tel./fax centr. 86/216-52-61/62



Spółdzielnia Kólek Rolniczych  
w Wiźnie  
ul. Łomżyńska 3  
18 – 430 Wizna

HK. 4410.142.2017

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261);
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328);
  - §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych parametrów (ujętych w Załącznikach nr 1 A pkt 1, nr 3 A pkt 1 i nr 3 B pkt 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14 do w/w rozporządzenia) wody pobranej z wodociągu Stare Bożejewo w dniu 10.10.2017r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie 37 oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:
    - Sprawozdanie Nr F.54.928.2017 z dnia 16.10.2017r.,
    - Sprawozdanie Nr M.54.1288.2017 z dnia 16.10.2017r.

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

#### UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody z sieci w/w wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wykonano badania próbek wody w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie mikrobiologicznym (*Escherichia coli*, bakterie grupy coli) oraz organoleptycznym i fizykochemicznym (jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność). Przeprowadzone analizy w/w próbki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży  
*G. Hutnik*  
mgr inż. Grzegorz Hutnik  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wizna, pl. Kpt. W. Raginisa 35, 18-430 Wizna;

2. a/a HK.



Łomża, dnia 25 października 2017r.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny**  
w Łomży  
18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza 1  
tel./fax centr. 86/216-52-61/62

**Spółdzielnia Kólek Rolniczych**  
w Wiźnie  
ul. Łomżyńska 3  
18 – 430 Wizna

**HK. 4410.143.2017**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328);
- §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),  
po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych parametrów (ujętych w Załącznikach nr 1 A pkt 1, nr 3 A pkt 1 i nr 3 B pkt 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14 do w/w rozporządzenia)  
wody pobranej z wodociągu Wizna w dniu 10.10.2017r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego – woda z sieci - Ośrodek Zdrowia w Wiźnie, pl. Kpt. Raginisa 31  
oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:
  - Sprawozdanie Nr F.54.929.2017 z dnia 16.10.2017r.,
  - Sprawozdanie Nr M.54.1289.2017 z dnia 16.10.2017r.

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

#### **UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody z sieci w/w wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wykonano badania próbek wody w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie mikrobiologicznym (*Escherichia coli*, bakterie grupy coli) oraz organoleptycznym i fizykochemicznym (jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność).

Przeprowadzone analizy w/w próbki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży  
*G. W. Handk*  
mgr inż. Grzegorz Handk  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wizna, pl. Kpt. W. Raginisa 35, 18-430 Wizna;
2. a/a HK.