

Wizna, dnia 07.02.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 172031B – ul. Zastodolnej w Wiźnie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz rozdziału VIII. SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:


W projekcie budowlanym i przedmiarze robót występują rozbieżności na temat grubości poboczy (10/15 cm). Proszę o podanie ostatecznej grubości w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Pobocza należy wykonać o grubości 10 cm.

Odpowiedź na zapytanie nie prowadzi do modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


WZ WÓJTA
mgr Józef Gawroński
Sekretarz Gminy