



Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 e-mail: sekretariat@gminawizna.pl NIP: 718-207-90-56 REGON 450670002
Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dn. 29.12.2020 r.

DI.271.1.4.2020

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Rozbudowa wraz z remontem boisk do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej w szkołach podstawowych Gminy Wizna**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

1. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i ograniczeniami w życiu publicznym i zawodowym, wnosimy o wprowadzenie procedowania przedmiotowego postępowania przetargowego poprzez stosowną elektroniczną platformę tak jak to będzie obowiązywało od 01.01.2021.

Odpowiedź:

1. Obowiązek prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą elektronicznej platformy będzie obowiązywało od 1.01.2021 r. – obecnie dla niniejszego postępowania nie jest obligatoryjne.

Pytanie:

2. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź:

2. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania wynosi: 1.344.020,00 zł brutto.

Pytanie:

3. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

- siły wyższej,
- klęsk żywiołowych,
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie

Odpowiedź:

3. Uwzględniono sugestię – zmieniono SIWZ zapisy zostały zawarte w projekcie umowy w §12.

Pytanie:

4. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza

stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

4. Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie:

5. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym na całej powierzchni boiska.

Odpowiedź:

5. Nawierzchnia pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym na całej powierzchni boiska.

Pytanie:

6. Umowa w §9 ust. 1. a) i b) opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem „opóźnienia”. Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów „opóźnienie/a” na „zwłoki” tak jak to jest już w znowelizowanej ustawie pzp obowiązującej od 01.01.2021. Zmiana ta spowoduje czytelną i uczciwą ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów?

Odpowiedź:

6. Zapisy z określeniem „opóźnienie/a” zostały w projekcie umowy zastąpione określeniem „zwłoki”.

Pytanie:

7. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

7. Pod boiskiem do siatkówki w Wiźnie istnieje kanalizacja deszczowa (nieczynna) o średnicy 250 mm; na skraju działki w Starym Bożejewie położona jest sieć teletechniczna i linia energetyczna niskiego napięcia; w Rutkach nie występują kolizje. – dane z map EWIDU.

Pytanie:

8. Wnosimy o dopuszczenie zastosowania warstwy mineralno-syntetycznej typu ET o gr. ok. 30 mm zamiast warstwy mineralno-bitumicznej dla stref powiększenia boisk i wyrównania. Informujemy, że warstwa typu ET to systemowa warstwa podkładowa dla nawierzchni pu. Składa się z mieszaniny żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu. Warstwa typu ET nie wymaga sezonowania przed instalacją nawierzchni pu a warstwa mineralno-bitumiczna wymaga sezonowania przez okres minimum 30 dni.

Odpowiedź:

8. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy mineralno-syntetycznej typu ET o gr. ok. 30 mm zamiast warstwy mineralno-bitumicznej dla stref powiększenia boisk i wyrównania.

Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)