



Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 e-mail: sekretariat@gminawizna.pl NIP: 718-207-90-56 REGON 450670002

Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dn. 12.05.2023 r.

PI.271.3.2023

**Odpowiedź na zapytania z dnia 09.05.2023 r. oraz z dnia 12.05.2023 r.
dot. zamówienia nr 2023/BZP 00198334**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie „**Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej**” podzielonego na 3 części.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Modernizacja instalacji elektrycznej jest to pojęcie bardzo ogólne . Proszę o dokładne sprecyzowanie :

- jakie urządzenia dotyczące rozdzielni na poszczególnych obiektach są do wymiany lub cała rozdzielnia – do wymiany
- czy instalacja elektryczna (okablowanie) i uzbrojenie rozdzielni podlega wymianie, jeśli tak to proszę podać ilość metrów bieżących kabli, typ i przekroje, ilość zabezpieczeń i jakiej mocy?
- czy zabezpieczenie przeciążowo - różnicowe pozostaje istniejące czy do wymiany?
- jeżeli instalacja elektryczna jest do wymiany to w wycenie należy ująć wykonanie bruzd oraz zaspachlowanie ich i pomalowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modernizacja sterowania oświetleniem hali gimnastycznej powinna zostać wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzupełnionym SWZ pkt V.2.b.h w oparciu o przykładowe rozwiązanie o parametrach użytkowych nie gorszych niż wymagane.

Pytanie 2:

Przed dokonaniem wyceny chcielibyśmy dokonać wizji lokalnych na poszczególnych obiektach w obecności osoby kompetentnej . Czy jest to możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż możliwa jest wizja lokalna poszczególnych obiektów po kontakcie z dyrekcją szkół.

Pytanie 3:

Str 23 SWZ "Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla I części: 33 000 zł. Podkreślony tekst oznacza :

- dla pierwszej części czy
- dla każdej z części.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wniesienia wadium tylko dla części I zamówienia w wysokości 33 000 zł.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część 2

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie częściowej na dowolną część zamówienia, w tym na część 2.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby do realizacji części 2 Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi? Prawo budowlane w zakresie instalowania instalacji nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, więc i udział kierownika budowy jest zbędny. Natomiast ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznej przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje dozоровe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. XV.2.2.4 SWZ warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony w zakresie zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia odpowiednie do specyfiki robót, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia – dla każdej z części zamówienia osobno.

Pytanie 6:

Jaki jest wymagany zakres modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wizna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres prac dot. części II został omówiony w pkt V.2.b.h SWZ.

Pytanie 7:

Co dokładnie należy wykonać w zakresie zainstalowania sterowania oświetleniem w hali sportowej SP Wizna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modernizacja sterowania oświetleniem hali gimnastycznej powinna zostać wykonana w oparciu o zapis wymagań zawartych w uzupełnionym SWZ pkt V.2.b.h tj. o przykładowe rozwiązanie o parametrach użytkowych nie gorszych niż wymagane.