



Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 e-mail: sekretariat@gminawizna.pl NIP: 718-207-90-56 REGON 450670002

Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dn. 15.12.2023 r.

DI.271.3.8.2023

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo**”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

1. W związku ze specyfiką zamówienia, tj. formuła zaprojektuj i wybuduj - w celu właściwego przygotowania i oszacowania kosztów, zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na przygotowanie oferty o 3 tygodnie.

Odpowiedź:

1. Z uwagi na czas zakończenia zadania Zamawiający nie planuje przedłużenia czasu na przygotowanie oferty.

Pytanie:

2. Zgodnie z zapisami §2 ust. 1 Załącznika nr 8 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (dalej: „PPU”): „Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.” Mając na uwadze, że zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj oraz zapisy §2 ust. 2 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: „Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy”.

Odpowiedź:

2. Zmiany naniesione w aktualizacji projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie:

3. Zgodnie z zapisami §2 ust. 2 tiret pierwsze PPU: „Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 120 dni od daty zawarcia umowy wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (gdy będzie to wymagane przepisami prawa).” Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie informacji, która została wskazana w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), tj. „przy czym nie wlicza się dni od złożenia wniosku o opinię, decyzję organu administracji do jej wydania - zakończoną uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomieniem o braku wniesienia sprzeciwu”.

Odpowiedź:

3. Zmiany naniesione w aktualizacji projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie:

4. Zgodnie z zapisami §1 ust. 3 PPU: „W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót oraz STWIORB wg uzgodnionych projektów budowlanych. Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)."

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a potencjalny Wykonawca będzie musiał wykonać wszystkie prace za oferowaną kwotę ryczałtową. W związku z tym Wykonawca uważa za bezzasadne opracowywanie kosztorysów inwestorskich i wnosi o zmianę zapisów. Proponuje się zmianę zapisu na następujący: „W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi przedmiary robót oraz STWIORB wg uzgodnionych projektów budowlanych.”.

Odpowiedź:

4. Zmiany naniesione w aktualizacji projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie:

5. Wykonawca zwraca uwagę na omyłkę pisarską i wnosi o zmianę w zapisach §2 ust. 3 i 4 PPU. W ust. 3 występuje odwołanie do §11, a w ust. 4 do §11 ust. 5, natomiast powinno być odwołanie do §12.

Odpowiedź:

5. Zmiany naniesione w aktualizacji projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie:

6. Wykonawca zwraca uwagę na niezgodność zapisu określonego w rozdziale VI ust. 3 SWZ z zapisami §4 PPU.

Odpowiedź:

6. Zmiany naniesione w aktualizacji SWZ.

Pytanie:

7. Zgodnie z zapisami §14 ust. 2 PPU: „W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy.” Mając na uwadze, że zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a na początkowym etapie realizacji przedmiotu umowy będą wykonywane opracowania projektowe i Wykonawca może jeszcze nie znać ostatecznych Podwykonawców prac, Wykonawca proponuje, aby zapis został zmieniony i uzależniony od momentu rozpoczęcia robót budowlanych, a nie podpisania umowy.

Odpowiedź:

7. Zmiany naniesione w aktualizacji projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie:

8. W „Ocenie stanu technicznego mostu”, która stanowi załącznik do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, projektant zawarł następujące zapisy:

- „Zaleca się wykonanie remontu polegającego na wymianie pomostu z zastosowaniem materiałów lekkich oraz mało podatnych na warunki atmosferyczne”
- „Sugeruje się zastosowanie pomostu kompozytowego, który posiada niską masę własną i zapewnia wysokie parametry wytrzymałościowe. Trwałość oraz wytrzymałość konstrukcji kompozytowych jest kilkukrotnie wyższa od konstrukcji drewnianych, których szacunkowa żywotność wynosi 15 lat. Obecnie konstrukcje kompozytowe są coraz powszechniej wykorzystywane w konstrukcjach mostowych. Dzięki niskiej masie, wysokiej wytrzymałości oraz trwałości są doskonałą alternatywą dla konstrukcji drewnianych.”

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy istniejący most uległ częściowemu uszkodzeniu w wyniku pożaru, który miał miejsce w czerwcu bieżącego roku, a spaleni uległ fragment drewnianego pomostu oraz balustrad. Mając na uwadze przytoczone zapisy dokumentów przetargowych oraz fakt, że kompozyt jest materiałem trudnozapalnym i znacznie bardziej

odpornym na działanie ognia niż drewno, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nowy pomost powinien zostać wykonany z materiałów kompozytowych.

Odpowiedź:

8. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Ocenie stanu technicznego mostu”, która stanowi załącznik do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zaleca się zaprojektowanie i wykonanie pomostu kompozytowego.

Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda